



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРЕДПИСАНИЕ**

09 апреля 2018 г.

№ 1223-Р-ПЛ-В6.2

РД, с. Чинар, ул. Некрасова, 0.

17 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица  
Муниципального общеобразовательного казенного учреждения  
«Чинарская средняя общеобразовательная школа № 2  
им. М.М. Гусаева» (ИНН 0512011767)**

Выдано: Муниципальному общеобразовательному казенному учреждению «Чинарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.М. Гусаева»  
Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводивший проверку:

Мирзоев Эльдар Зейнудинович – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Кавказского управления от 06.03.2018 № 1223-Р-ПЛ-В6.2, утвержденного и.о. заместителя руководителя А. Р. Лейнвебером в присутствии:

Касимовой Римы Раджабовны - директора Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Чинарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.М. Гусаева», выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Провести электроизмерительные работы по измерению сопротивления	п. 1.2.2; 2.7.8, приложение №3 Правил технической	09.09.2018г

	заземления и испытанию изоляции электрооборудования.	эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
2.	Установить на дверях РУ-0.4кВ предупреждающие плакаты и знаки по ТБ установленного образца.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	09.09.2018г
3.	Ответственному за электрохозяйство составить и утвердить однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки.	п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	09.09.2018г
4.	На открыто проложенные заземляющие проводники электроустановок нанести антикоррозионное покрытие.	п. 2.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	09.09.2018г
5.	У мест ввода заземляющего проводника в здание предусмотреть опознавательный знак.	п.1. 7.118 Правил устройств электроустановок, утверждено приказом Минэнерго России от 08.07.2002г.	09.09.2018г


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в структурное подразделение по Республике Дагестан Кавказского управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 367007, г. Махачкала, проспект Петра I, 19.

Принять к сведению, что частью 1 статьи 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный

контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела  
энергетического надзора и по  
надзору за гидротехническими  
сооружениями по Республике  
Дагестан.



Э. З. Мирзоев

С предписанием проверки ознакомлен(а): Касимова Рима Раджабовна - директор Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Чинарская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.М. Гусаева»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » апреля 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575844

Владелец Касимова Рима Раджабовна

Действителен с 15.07.2021 по 15.07.2022